

Stahl Gerlafingen AG
Postfach
4563 Gerlafingen

Ihr Zeichen	Dokument	Ihre Ansprechperson	Datum
	vbh 1711-5.0/1	Bernhard von Mühlönen Tel.: 041 419 61 28 Fax: 041 419 58 86 bernhard.vonMuehlenen@suva.ch	30.03.2010

Kunden-Nr. 1711-5.0/1

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Bestätigung Anfrage BÜKO Anschlusskorb

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss heutiger Besprechung stehen wir dem Einsatz von BÜKO Anschlusskörben mit angeschweisster Stabendtraversen im Interesse der Arbeitssicherheit positiv gegenüber und bestätigen, dass wir gegen die Verwendung dieses Produkts in der heute präsentierten Form nichts einzuwenden haben.

Ihre Lösung mit den zwei angeschweissten Längsdrähten am Bügelrand erfüllt das gesetzte Schutzziel, das Verletzungsrisiko durch scharfkantige oder spitze Gegenstände zu minimieren (BauAV Art. 8f). Die zeitgemässe Interpretationspraxis von Normen und Verordnungen lässt Lösungen zu, die das Schutzziel gegenüber Standardlösungen gleichwertig oder besser erfüllen, was in Ihrem Fall gegeben ist.

Die dynamisch geprüften Längsdrähte wirken lastverteilend. Der maximale Überstand des Bügels gegenüber den Längsdrähten darf 10 mm nicht überschreiten.

Der geprüfte Bügelkorb BÜKO entspricht somit sinngemäss den Forderungen der BauAV Art. 8f. Entsprechend wird auch der Anforderung SIA262:2003, Ziffer 5.2.6.10, Rechnung getragen.

Freundliche Grüsse

Suva
ALB
Bereich Bau



Bernhard von Mühlönen
Bauingenieur / Statik & Zulassungen